

# 충청남도보건환경연구원



수신 : 충남 공주시 정안면 가락골길 131-69 (주)대산에스엠

(경유)

제목 : 수질검사성적서

검체명	먹는샘물 제품수	의뢰구분	민원	접수번호	1519000413-01
채수장소	공주시 정안면 가락골길 131-69			업체명	(주)대산에스엠
채수년월일	2019년 5월 23일	검사목적	참고	접수년월일	2019년 5월 23일
시료명	제품수	의뢰근거		입회공무원	
시험방법	먹는물수질공정시험기준				

1. 시험의 결과는 검사목적 이외의 광고, 선전, 용기포장 등에 이를 사용 또는 표시할 수 없음.

2. 참고용은 관계공무원이 봉함봉인하지 않은 시료로서 수질검사성적서는 제출 및 기타증빙서류로 사용할 수 없음.

검사항목	기준	결과	단위
저온일반세균	100이하	0	CFU/mL
증온일반세균	200이하	0	CFU/mL
총대장균군	불검출	불검출	/250mL
분원성연쇄상구균	불검출	불검출	/250mL
녹농균	불검출	불검출	/250mL
살모넬라	불검출	불검출	/250mL
쉬겔라	불검출	불검출	/250mL
아황산환원형기성포자형성균	불검출	불검출	/50mL
납	0.01이하	불검출	mg/L
불소	2이하	불검출	mg/L
비소	0.01이하	불검출	mg/L
셀레늄	0.01이하	불검출	mg/L
수은	0.001이하	불검출	mg/L
시안	0.01이하	불검출	mg/L
크롬	0.05이하	불검출	mg/L
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L
질산성질소	10이하	2.1	mg/L
카드뮴	0.005이하	불검출	mg/L
페놀	0.005이하	불검출	mg/L
다이아지논	0.02이하	불검출	mg/L
파라티온	0.06이하	불검출	mg/L
페니트로치온	0.04이하	불검출	mg/L
1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003이하	불검출	mg/L
카바릴	0.07이하	불검출	mg/L
1,1,1-트리클로로에탄	0.1이하	불검출	mg/L
테트라클로로에틸렌	0.01이하	불검출	mg/L
판정	적합 : 『판정은 의뢰된 항목에 한함』		

검사항목	기준	결과	단위
트리클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L
디클로로메탄	0.02이하	불검출	mg/L
벤젠	0.01이하	불검출	mg/L
톨루엔	0.70이하	불검출	mg/L
에틸벤젠	0.30이하	불검출	mg/L
크실렌	0.50이하	불검출	mg/L
1,1-디클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L
사염화탄소	0.002이하	불검출	mg/L
경도	1000이하	103	mg/L
과망간산칼륨 소비량	10이하	1.6	mg/L
냄새	냄새가 없을 것	없음	-
구리	10이하	불검출	mg/L
색도	50이하	불검출	도
세제	불검출	불검출	mg/L
수소이온농도	4.5~9.5	7.3	-
아연	30이하	불검출	mg/L
염소이온	2500이하	5.2	mg/L
철	0.30이하	불검출	mg/L
망간	0.30이하	불검출	mg/L
탁도	10이하	0.04	NTU
황산이온	2500이하	28	mg/L
알루미늄	0.20이하	불검출	mg/L
보론	10이하	불검출	mg/L
브롬산염	0.01이하	불검출	mg/L
1,4-다이옥산	0.05이하	불검출	mg/L
우라늄	0.030이하	0.0006	mg/L

지방환경연구사 유하나

먹는물검사과장 이인숙


시행번호

환경연구부-4564

시행일

2019년 6월 7일

우)32254 충청남도 홍성군 홍북읍 홍예공원로 8



전화 041-635-6800